



**МИНИСТЕРСТВО
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Чайковского ул., д. 42-а, г. Ярославль, 150000
Телефон (4852) 78-63-97
Факс (4852) 30-79-65
e-mail: ddh@yarregion.ru
<http://portal.yarregion.ru/depts-ddh/>
ОКПО 28209184, ОГРН 1187627010735,
ИНН / КПП 7604341976 / 760401001

Генеральному директору
ООО «ГеоКорп»

А.Ю. Вейпу

09.04.2024 № 04-19/67

На № П-24/03-929 от 15.03.2024

О согласовании

Уважаемый Алексей Юрьевич!

Рассмотрев представленное на пересмотр и согласование скорректированное проектное решение по объекту: «Распределительный газопровод к дер. Тараканово», в части соответствия техническим требованиям и условиям от 25.03.2023 № 04-19/107, выданным министерством на строительство газопровода низкого давления вдоль автомобильной дороги Серково – Тараканово с пересечением указанной автомобильной дороги на км 0+760, км 1+020, км 0+157 (по подъезду к д. Тараканово) в Мышкинском МР Ярославской области, сообщаем следующее.

В связи с изменением трассы проектируемого объекта, предусматривающем исключение пересечений газопровода с автомобильной дорогой Серково – Тараканово на км 0+760, км 1+020, министерство аннулирует согласование ранее скоординированного проектного решения по объекту № 04-19/251 от 19.06.2023 и вносит следующие изменения в технические требования и условия от 25.03.2023 № 04-19/107.

Название технических требований и условий читать в следующей редакции:

«Технические требования и условия на проектирование и строительство газопровода низкого давления вдоль автомобильной дороги Серково – Тараканово с пересечением указанной автомобильной дороги км 0+157 (по подъезду к д.Тараканово) в Мышкинском МР Ярославской области».

Пункт 2 технических требований и условий читать в следующей редакции:

«Пересечение газопровода с автомобильной дорогой Серково – Тараканово км 0+157 (по подъезду к д.Тараканово) выполнить под прямым углом согласно СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», скрытым способом в защитном футляре, концы футляра должны быть выведены за подошву земляного полотна автомобильной дороги или внешнюю бровку кювета (при его наличии) на расстояние не менее 5,0 м. Привязку пересечения к километражу автодороги уточнить проектом.

Контрольную трубку на пересечении газопровода с автомобильной дорогой разместить за границей полосы отвода автодороги».

С учётом вносимых изменений и представленных обоснований отступления проектного решения от п. 5 вышеуказанных технических требований и условий, отраженных в проектной документации, в части приближения пересечения газопровода с автомобильной дорогой Серково – Тараканово к плановому съезду на км 0+154 (по подъезду к д. Тараканово) на расстояние менее 20,0 м (в связи со стесненными условиями, обусловленными наличием земельных участков частной собственности и плотностью застройки населенного пункта Тараканово), министерство дорожного хозяйства Ярославской области согласовывает представленный на рассмотрение (в электронном виде) Том 2 рабочей документации 76/ВП57-ППО «Проект полосы отвода».

Экземпляр проектной документации (на бумажном носителе), с согласованным проектным решением, необходимо представить в министерство, включая подписанный оригинал Соглашения о взаимодействии по вопросам использования полос отвода и придорожных полос, задействованных при строительстве объекта автомобильных дорог (в 2-х экз.)

Согласование проектного решения, действительно до окончания срока действия технических требований и условий от 25.03.2023 № 04-19/107.

Заместитель министра дорожного
хозяйства Ярославской области

О.В. Петрова