



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

ул. Рыбинская, д. 20, Ярославль,
Российская Федерация, 150014
тел.: +7 (4852) 40-25-00, факс: +7 (4852) 40-26-26
e-mail: info@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760401001
15.11.2022 № 24-1
на № _____ от _____

Заместителю генерального директора
по капитальному строительству
и инвестициям
АО «Газпром газораспределение
Ярославль»

А.В. Громову

О внесении изменений
в ТУ № 24 от 11.08.2022 г.

В соответствии с гидравлическим расчётом в проектной документации «Газопровод г. Мышкин – дер. Коптево – дер. Синицыно – ст. Волга Некоузского района с отводом в дер. Тараканово Мышкинского района Ярославской области» (код объекта 76/1394-1), АО «Газпром газораспределение Ярославль» вносит изменения в технические условия № 24 от 11.08.2022г на «*Распределительный газопровод к дер. Тараканово*» в части давления газа в точке подключения и **п.2** и **п.4** Основных требований изложить в следующей редакции:

Давление газа в точке подключения: максимальное: **0,003** МПа;

Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: проектируемый межпоселковый газопровод высокого давления II категории (до 0,6 Мпа включительно) «Газопровод г. Мышкин – дер. Коптево – дер. Синицыно – ст. Волга Некоузского района с отводом в дер. Тараканово Мышкинского района Ярославской области» (код объекта 76/1394-1). Точка присоединения проектируемая заглушка, после отключающего устройства на выходе газопровода **низкого** давления из ПРГ в дер. Тараканово Мышкинского района Ярославской области.

Основные требования:

п.2 Строительство распределительного поселкового газопровода **низкого** давления в дер. Тараканово от ПРГ до заглушек в конечных точках.

п.4 Установку отключающих устройств на распределительном поселковом газопроводе **низкого** давления в местах его разветвления по улицам при прокладке по населенному пункту.

Все остальные пункты ТУ оставить без изменений.

Заместитель генерального директора-
главный инженер

А.Н. Болотов

Сербулова Т.Ю.
(4852) 40-25-22